

Αριθμός 624

**41^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 4^{ης} Οκτωβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 4^η Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **41/30-9-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (28) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, **2]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος και **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 614/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 621/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 627/2022).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Ειδική Διαταγή για την επίλυση των ελαττωμάτων – ελλείψεων- παραλείψεων - αποκλίσεων που επισημάνθηκαν και περιγράφονται στην Τεχνική Αναφορά ΤΑ 1843-5032668.01-02.Α-02.Α-12-21 του ΕΣΠΕΛ και καθορισμού ύψους περικοπής αμοιβής αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», κωδ. ΜΙΣ: 5032668-01, αναδόχου ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», (σχετικό το αριθ. 12706/29-09-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή του κ. Δημάρχου και η αριθ. 12663/28-09-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (Δια του κ. Δημάρχου) - Έχοντας υπόψη:- 1.Την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών»- 2.Την από 27/05/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δημάρχου Πατρέων και του εκπροσώπου της αναδόχου κο Τρίγκα Βασίλειο - 3.Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τη σχετική νομοθεσία- 4.Την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα και κυρίως τα άρθρα περί ακαταλληλότητας υλικών ελαττώματα παράλειψη συντήρησης, κλπ.- 5.Την τεχνική

αναφορά με αριθμό ΤΑ 1843-5032668.01-02.Α-02.Α-12-21 του ΕΣΠΕΛ- 6. Τη γνωμοδότηση των μελετητών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών»- Εισηγούμαστε - Την επιβολή προστίμου για όλα τα ελαττώματα- ελλείψεις- παραλείψεις - αποκλίσεις σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκε από τον ΕΣΠΕΛ και αναγράφονται στην παράγραφο 17 και 18.3, ήτοι- *το μη χτίσιμο της εστίας του λέβητα με πυρίμαχους πλίνθους- *την ασυμφωνία των προδιαγραφών στον ενσωματωμένο εξοπλισμό (λέβητας- καυστήρας, κυκλοφορητής, βαλβίδα θερμομαντικού σώματος)- *τη θερμομόνωση του δώματος που φέρει 6 τεμάχια εξαερισμού σε επιφάνεια 400 μ2, ενώ σύμφωνα με το άρθρο ΑΤ 14 του τιμολογίου της μελέτης έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί 1 τεμ. ανά 25 μ2 μόνωσης.- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ - ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ: Ορίζεται το πρόστιμο των 880,00 €- Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τον Ν3852/2010 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβείτε στη λήψη απόφασης σχετικά με:- Την επιβολή προστίμου για όλα τα ελαττώματα- ελλείψεις- παραλείψεις - αποκλίσεις σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκε από τον ΕΣΠΕΛ και αναγράφονται στην παράγραφο 17 και 18.3, ήτοι- *το μη χτίσιμο της εστίας του λέβητα με πυρίμαχους πλίνθους- *την ασυμφωνία των προδιαγραφών στον ενσωματωμένο εξοπλισμό (λέβητας-καυστήρας, κυκλοφορητής, βαλβίδα θερμομαντικού σώματος)- *τη θερμομόνωση του δώματος που φέρει 6 τεμάχια εξαερισμού σε επιφάνεια 400 μ2 , ενώ σύμφωνα με το άρθρο ΑΤ 14 του τιμολογίου της μελέτης έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί 1 τεμ. ανά 25 μ2 μόνωσης- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ - ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ: Ορίζεται το πρόστιμο των 880,00€- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα-Αντιπρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 40 παρ.1 του Ν.4735/2020)
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Έργα και κυρίως τα άρθρα περί ακαταλληλότητας υλικών ελαττώματα παράλειψη συντήρησης, κλπ

και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την εγκεκριμένη μελέτη και τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών»
2. Την από 27/05/2020 σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δημάρχου Πατρέων και του εκπροσώπου της αναδόχου κου Τρίγκα Βασίλειου
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τη σχετική νομοθεσία
4. Την τεχνική αναφορά με αριθμό ΤΑ 1843-5032668.01-02.Α-02.Α-12-21 του ΕΣΠΕΛ
5. Τη γνωμοδότηση των μελετητών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών»,

Εγκρίνει την επιβολή προστίμου ποσού 880€ για όλα τα ελαττώματα – ελλείψεις - παραλείψεις – αποκλίσεις, σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», κωδ. ΜΙΣ: 5032668-01, «ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» και τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ και αναγράφονται στην παράγραφο 17 και 18.3 της σχετικής τεχνικής αναφοράς, ήτοι:

- Το μη χτίσιμο της εστίας του λέβητα με πυρίμαχους πλίνθους.
- Την ασυμφωνία των προδιαγραφών στον ενσωματωμένο εξοπλισμό (λέβητας-καυστήρας, κυκλοφορητής, βαλβίδα θερμομαντικού σώματος).
- Τη θερμομόνωση του δώματος που φέρει 6 τεμάχια εξαερισμού σε επιφάνεια 400 μ², ενώ σύμφωνα με το άρθρο ΑΤ 14 του τιμολογίου της μελέτης έπρεπε να έχουν κατασκευαστεί 1 τεμ. ανά 25 μ² μόνωσης.

Ο Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**