ΕΓΚΥΡΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ισχύς έκδοσης τεύχους: 07/06/2022
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
https://apps.tee.gr/adeia/pdf907ertt/searchDocFile

Α/Α Πρόξης: 423334

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ LED ΟΡΟΦΗΣ, ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 120cm (25W) ή 240cm (50W)
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ "ΣΑΛΑΜΑΣ" 2x36W
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (IP65) 2x36W
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ LED ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΟΡΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑ 3xW
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΥΠΟΥ DOWNLIGHT 25W
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΥΠΟΥ DOWNLIGHT 18W
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΑ METAL HALIDE 70W
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ LED ΤΥΠΟΥ "ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ" ΕΠΙΤΟΙΧΟ 18W
- ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ "ΧΕΛΩΝΑΣ" ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 1x26W
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10A/250V ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΕΡ 10A/250V ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ 10A/250V
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΣ 10A/250V
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 10A/250V
- ΑΣΘΕΝΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 10A/250V
- ΠΛΑΚΕΤΟΦΩΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- Τ3: ΡΟΦΗΜΑ ΡΑΓΑ ΤΥΠΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 3x16Α ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Τ4: ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑ ΟΡΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 18W
- Τ5: ΦΩΤΕΙΝΟ ΡΑΓΑΣ ΟΡΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 18W

- W1: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΑΤΟΜΑ) LED 18W
- W2: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 18W
- W3: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΑΤΟΜΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 50W
- W4: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΑΤΟΜΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 1W
- W5: ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 1W
- W6: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 12W
- W7: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 7W
- W8: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ (ΑΤΟΜΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 28W

- D1: ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 12W
- D2: ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 24W
- D3: ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 24W
- D5: ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 12W

- P2: ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 30W ΤΥΠΟΥ "ΧΑΜΠΑΝΑΣ"

- L1: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 40W

- X5: ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 40W ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ
- X6: ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 12W, ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΑΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP44
- X7: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 20W, ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΑΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65

- XW1: ΦΩΤΕΙΝΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 15W, ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65
- XW2: ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 15W, ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65
- XW3: ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 15W, ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ, ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ ΕΚ ΤΩΝΔΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, Η ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
2. ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ, ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 1)
3. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ CONTROLLERS ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΝΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)
4. Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS).
5. ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΕΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ.
6. ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΥΠΟΓΕΙΑ, ΑΨΣ), Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΑ ΕΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ.
7. ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΑΝΣΕΡ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 0.1m ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΗΣ.
8. ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΑΝΣΕΡ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ.
9. ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ 0.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΟΡΤΑ.
10. ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΟΤΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 0.3m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΙΔΙΟΓΕΙΟ ΣΕ ΥΨΟΣ 0.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.
11. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΛΑΔΙ, ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΒΑΤΕΡΙ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ. ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.
12. ΟΛΟ ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΑ ΕΝΑΙ ΔΙΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ.
13. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΟΧΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΣΧΑΡΙΦΕΡΕ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
14. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Η/Ζ ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
15. ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.8m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.

06						
05						
04-14.02.18	Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	Θ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ	Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΛΟΣ	Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ		ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
03-19.05.17	Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	Θ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ	Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΛΟΣ	Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ		ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
02-14.03.11	Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ	Δ. ΤΡΑΚΑΣ	Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΛΟΣ	Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΛΟΣ		ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
01-17.09.10	Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ	Δ. ΤΡΑΚΑΣ	Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΛΟΣ	Σ. ΛΕΒΑΔΑΣ		ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΦΥΛΛΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α2
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +69,11
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΘΕΟΠΑΤΡΑ ΛΕΜ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΟΜΗ ΑΕ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • ΤΕΜΗ Μ Η ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1. 10676 ΑΘΗΝΑ/Τ.Κ.200 -7256995, FAX: 210-7239568

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
05354

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΡΦ-03.2

ΤΕΑΜΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΖΩΝΑΡΑ 10 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114 72
ΑΘΗΝΑ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. 1640
ΑΦΜ: 095186011 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 644 8644 • FAX: 210 644 1600

ΣΤΑΥΡΟΣΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΔΕΙΑ: 0161/2/3360 • ΤΗΛ.: 210 6447 640
ΑΘΗΝΑ: ΖΩΝΑΡΑ 10, 114 72

Το παρόν συνοδεύει την ΑΔΑΜ/ΑΠΟΦΑΣΗ/ΑΔΑ: Ψ9Ε1Η4Β8-ΔΡΥ
ΑΔΑΜ/ΑΠΟΦΑΣΗ/ΑΔΑ: 18REQ003294848 2018-04-11

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας