



ΥΠΟΜΟΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΟΡΟΦΗΣ, ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 120cm (22W) ή 240cm (50W)
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΣΦΟΡΕΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΣΑΧΑΝΑΥΤ 2x36W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΣΦΟΡΕΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (P65) 2x36W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΣΦΟΡΕΜΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ (P65) 1x18W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΚΑΤΑΛΛΑΜΟ ΓΙΑ ΟΡΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΕΡΙΦΟΡΕΜΟ ΤΗΣ ΘΑΜΟΕΙΣ 50W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΥΠΟΥ DOWNLIGHT 25W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΧΩΝΕΥΤΟ ΤΥΠΟΥ DOWNLIGHT 18W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΔΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ 1 ΛΑΜΠΙΡΑ ΜΕΤΑΛ 70W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΤΥΠΟΥ "ΑΡΜΑΤΟΥΡΙΑ" ΕΠΙΤΟΧΟ 18W
	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ "ΧΕΙΛΩΝΑΣ" ΦΩΣΦΟΡΕΜΟΥ ΕΠΙΤΟΧΟ 1x26W
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΑΒΑΞΕ 10A/250V ΣΤΕΦΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΑΚΕΡΕΤΟΥΡ 10A/250V ΣΤΕΦΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΚΟΜΑΤΕΡ 10A/250V ΣΤΕΦΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΑΒΑΞΕ 10A/250V
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΑΚΕΡΕΤΟΥΡ 10A/250V
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΑΚΕΡΕΤΟΥΡ ΜΕΛΑΞΕ 10A/250V
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΑΚΕΡΕΤΟΥΡ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΤΕΜΟΥ 16A/250V
	ΓΙΑΝΤΙΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΜΟΥ
	ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΡΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΒΑΞΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΤΗΣ)-ΦΩΣΦΟΡΕΜΟΥ 8W ΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΡΕΤΕΣ N=02, ΕΠΙΤΟΧΟ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΒΑΞΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΤΗΣ)-ΦΩΣΦΟΡΕΜΟΥ 8W ΜΕ ΕΝΔΕΚΗ ΠΟΡΕΑΣ ΤΡΟΠΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΡΕΤΕΣ N=02, ΕΠΙΤΟΧΟ
	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΣΒΑΞΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΤΗΣ)-ΦΩΣΦΟΡΕΜΟΥ 8W ΜΕ ΕΝΔΕΚΗ ΠΟΡΕΑΣ ΔΩΜΗΣ ΟΥΚΕ ΤΡΟΠΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΡΕΤΕΣ N=02, ΑΝΑΡΜΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΕΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

T3	ΡΟΜΒΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 3x18A ΕΠΙ ΑΝΑΡΜΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΚΑΘΥ ΠΛΑΥΣΙΟΥ
T4	ΡΟΜΒΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΡΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
T5	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 18W
W1	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΝΕΙΑΣ ΤΟΚΟΥ (ΑΤΑΚΑ) LED 15W
W2	ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΤΟΚΟΥ, ΠΡΑΚΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 1W ΚΑΙ ΣΧΑΚΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΕΜΟΥ
W4	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΝΕΙΑΣ ΤΟΚΟΥ (ΑΤΑΚΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 50W
W5	ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΤΟΚΟΥ (ΑΤΑΚΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 1W
W6	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΝΕΙΑΣ ΤΟΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 15W
W7	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΝΕΙΑΣ ΤΟΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 1W
W8	ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΝΕΙΑΣ ΤΟΚΟΥ (ΑΤΑΚΑ) ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 28W
D1	ΦΩΤΕΤΙΚΟ DOWNLIGHT ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 12W
D2	ΧΩΝΕΥΤΟ SPOT ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 20W
D3	ΧΩΝΕΥΤΟ SPOT ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΙΡΕΣ LED 2x9W
D4	ΧΩΝΕΥΤΟ SPOT ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 12W
D5	ΧΩΝΕΥΤΟ SPOT ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 12W
F2	ΔΙΑΡΜΗΜΕΝΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 30W ΤΥΠΟΥ "ΚΑΜΠΑΝΑΣ"
F3	ΕΠΙΒΑΝΕΙΑΣ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 40W
X5	ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 40W ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΜΒΛΙΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65
X6	ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΚΑΜΑΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 12W, ΜΕΛΑΛΕ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP44
X7	ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 30W ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65
XW1	ΕΠΙΤΟΧΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΤΑΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 15W ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP44
XW2	ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 30W, ΜΕΛΑΛΕ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65
XW3	ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED 15W, ΜΕΛΑΛΕ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

- ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΚΑΘΥ, ΤΑ ΚΑΘΩΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΚΑΘΥ ΣΕ ΣΧΑΚΙΟ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, Η ΣΕ ΣΧΑΚΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΑΡΑΞΕΙΣ.
- ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΚΑΘΥ, ΤΑ ΚΑΘΩΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΗΜΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΑΡΑΞΕΙΣ.
- Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΕΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΤΩΝ CONTROLLERS ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΕΜΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ 2). ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΕΞΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΤΕΣ, ΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS).
- Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΕΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS).
- ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙ ΔΙΑΚΟΤΕΣ ΦΩΤΕΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΛΑΤΩΔΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟ.
- ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΙΧΕΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΥΠΟΔΕΙΑ, WC), Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΥΦΩΝ ΡΕΛΑΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΒΑΡΕΣΣ ΤΥΠΟΥ.
- ΤΑ ΦΩΤΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΒΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 0.1m ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΕΚΙ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΗΣ.
- ΤΑ ΦΩΤΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΒΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΚΟ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΎΨΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΦΩΤΕΤΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.
- ΟΙ ΔΙΑΚΟΤΕΣ ΦΩΤΕΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΎΨΟΣ 1.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΓΕΔΟΥ ΚΑΙ 0.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΔΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ.
- ΟΙ ΡΕΛΑΤΩΔΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΎΨΟΣ 0.3m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΓΕΔΟΥ, ΕΝΩ ΣΤΟ ΔΕΔΟΣ ΣΕ ΎΨΟΣ 0.2m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΓΕΔΟΥ.
- ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΧΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗ ΚΑΝΑΛΙ, ΑΥΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΒΑΤΕΠΙ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΡΕΛΑΤΩΔΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.
- ΟΔΟ ΤΟ ΕΠΙΤΟΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΗΣ ΓΙΑ ΕΥΧΡΑ ΚΑΙ ΑΣΒΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ.
- ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΑΚΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΑ ΚΑΘΩΣ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΣΧΑΚΙΟ ΚΑΘΩΣ.
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΟΥ Η/Ζ, ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ.
- ΕΠΙΤΟΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΎΨΟΣ 1.8m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΓΕΔΟΥ.

ΟΣ	05				
04-14-0318	Ε. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Σ. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Ι. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
03-19-0517	Ε. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Σ. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Ι. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
02-04-0516	Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Σ. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Ι. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
04-17-0910	Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	Α. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Σ. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Ι. ΚΑΛΩΔΙΟΠΛΩΤΗ	Γ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το παρόν συνοδεύει την
Απόφαση της Δ.Π.Μ.Σ. με αριθ. πρωτ. 4901/14.10.2018
με θέμα: ΔΙΑΔΕΙΞΗ/ΔΙΑΠΛΗΝΝΗ/4361/14.10.2018

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΔΙΑΖΩΗ ΕΡΓΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΕ ΕΚΒΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΧΑΛΩΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΜΑΡΤΙΟΣ 2018	
ΤΜΗΜΑ Α3	ΚΩΔΙΚΟΣ	
ΚΑΤΟΦΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +71,39	1:50	
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	05354	
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	• ΓΙΩΝΝΕ ΒΕΝΙΣΜΑΚΗΣ	ΙΡΦ-04.3
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	• ΒΕΛΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ	
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	• ΔΗΜ. ΑΕ	
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ	• ΤΕΡΜ. Μ. ΑΕ	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛ. 1. 10676 ΑΡΧΗΓ. ΤΗΛ. 210-7239568 FAX: 210-7239568

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΔΙΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ