



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- PR ΟΔΗΓΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΧΝΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- PZ ΟΔΗΓΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΗΓΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΧΝΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΗΓΗ ΚΑΘΩΔΟΥ ΖΩΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΧΝΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΘΩ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΩΝ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΧΕΛΑΔΡΟΦΗ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΘΩ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΩΝ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΙΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΘΩ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΩΝ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
- ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
- ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
- ΦΩΤΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
- ΣΕΡΠΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΣΕΡΠΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΣΕΡΠΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΠΙΠΡΗΧΗΣ (INPUT)
- ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΠΙΠΡΗΧΗΣ (OUTPUT)
- ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΠΙΠΡΗΧΗΣ (INPUT) 4 ΕΠΙΠΡΩΝ
- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΟΣ (FIRE DAMPER)
- ΦΩΤΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΜΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΠΡΗΣ ΕΜΒΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΚΟΜΒΙΟ ΑΚΥΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΚΟΥΔΩΝΗ ΠΡΟΕΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΧΝΟΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΧΝΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΑΝΚΙΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΙΟΥ)
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΚΙΝΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΣΕΡΠΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΥΤΗΣ)-ΜΕ ΑΜΙΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΜΒΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Α ΕΜΒΕΣΗ ΘΥΡΑΣ ΔΙΑΥΤΗΣ, ΕΠΙΤΟΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΕΡΤΕΣ ΝΙ-ΟΙ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΥΤΗΣ)-ΜΕ ΑΜΙΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΜΒΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΟΧΟ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΥΤΗΣ)-ΜΕ ΑΜΙΤΗΡΑ LED, ΕΠΙΤΟΧΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΣ LED ΤΩΝ 42W ΕΚΑΣΤΟΣ, ΣΥΡΕΑΣ ΔΕΞΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΕΡΤΕΣ ΝΙ-ΟΙ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΥΤΗΣ)-ΜΕ ΑΜΙΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΜΒΕΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Α ΕΜΒΕΣΗ ΘΥΡΑΣ ΔΙΑΥΤΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΕΡΤΕΣ ΝΙ-ΟΙ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΥΤΗΣ)-ΜΕ ΑΜΙΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΜΒΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΥΤΗΣ ΟΩΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΕΡΤΕΣ ΝΙ-ΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΟΙ ΚΑΘΩΔΟΙΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΑΡΞΗ ΑΣΒΕΝΩΝ ΡΥΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΙΤΟ
- ΣΤΑ ΠΗΛΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΧΑΡΩΝ, ΤΑ ΚΑΘΩΔΑ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝΩΝ ΚΑΤΑΝΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ Ή ΕΠΙΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΒΙΑ ΟΙ ΣΙΜΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΧΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

05	05				
04/14.03.18	Λ. ΜΚΑΤΣΩΡΗΣ	Α. ΜΕΛΟΥΝΤΗΣ	Σ. ΚΩΔΑΚΤΩΝ	Ι. ΜΚΑΤΣΩΡΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΕΣΗΣ
03/19.05.17	Λ. ΜΚΑΤΣΩΡΗΣ	Α. ΜΕΛΟΥΝΤΗΣ	Σ. ΚΩΔΑΚΤΩΝ	Ι. ΜΚΑΤΣΩΡΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΣΗΣ
02/04.03.18	Α. ΣΥΡΡΑΝΤΙΣΤΩΝ	Α. ΣΥΡΡΑΝΤΙΣΤΩΝ	Σ. ΚΩΔΑΚΤΩΝ	Σ. ΠΕΛΑΚΙΔΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΕΣΗΣ
01/17.09.10	Α. ΣΥΡΡΑΝΤΙΣΤΩΝ	Α. ΣΥΡΡΑΝΤΙΣΤΩΝ	Σ. ΚΩΔΑΚΤΩΝ	Σ. ΠΕΛΑΚΙΔΑΣ	ΥΠΟΧΡΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΕΣΗΣ

Το παρόν συνοδεύει την απόφαση της ΔΙΑΝΣΜ με αριθ. πρωτ. 4955/18/504/2018
ΠΡΟΩΓ ΔΑΜΤΕ/ΔΙΑΝΣΜ/4955/18/504/2018
15/01/14.11.2018

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΑΝΧ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑ Α3
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +66.54
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΑΝΧΝΟΥΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 05354
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΡΧ-02.2

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
- ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
- ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
- Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ
- ΕΙΡΑΝΗ ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ
- ΒΕΤΑΝΩΝ ΑΕΚΜ
- ΔΟΜΗ ΑΕ
- ΤΕΡΜ Μ.Η. ΑΕ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-7250196, FAX: 210-7239568

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡ. ΑΙΒΑΔΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΙΑΣΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΑΔΑΡΧ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ: 180233
ΖΩΝΙΚΑ 15 • ΑΘΗΝΑ 115 26 • ΤΗΛ: 210 6446644
ΑΦΜ: 010173609 • ΔΟΥ: 1' ΑΘΗΝΩΝ