



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- PFL ΟΜΕΓΗ ΚΑΙΩΔΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- PFF2 ΟΜΕΓΗ ΚΑΙΩΔΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- KATACOPYH ΟΜΕΓΗ ΚΑΙΩΔΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- KATACOPYH ΟΜΕΓΗ ΚΑΙΩΔΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΑΡΟΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΙΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΡΟΦΗ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΑΡΟΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΙΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΑΡΟΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
- Ⓛ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΙΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
- Ⓛ ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
- Ⓛ ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
- Ⓛ ΦΩΤΕΙΟΣ ΣΤΑΝΑΝΗΤΗΣ
- Ⓛ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΕΙΟ ΕΠΙΑΝΑΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- Ⓛ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΕΙΟ ΕΠΙΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- Ⓛ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- Ⓛ ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (INPUT)
- Ⓛ ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (OUTPUT)
- Ⓛ ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (INPUT) 4 ΕΠΙΘΩΝ
- Ⓛ ΔΙΑΡΡΑΓΜΑ ΠΥΡΟΣ (FIRE DAMPER)
- Ⓛ ΦΩΤΕΙΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΜΒΕΔΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- Ⓛ ΚΟΜΒΙΟ ΧΕΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- Ⓛ ΚΟΜΒΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- Ⓛ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
- Ⓛ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
- Ⓛ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- Ⓛ Π.Ε.Κ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- Ⓛ CSHR ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΟΥ)
- Ⓛ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- Ⓛ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- Ⓛ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΤΗΣ ΟΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΡΥΤΗΣ) - ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΧΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Α ΕΝΔΕΙΧΗ ΘΥΡΑΣ ΔΙΑΡΥΤΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΥΡΤΕΤΕΣ Ν=04
- Ⓛ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΤΗΣ ΟΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΡΥΤΗΣ) - ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΧΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ
- Ⓛ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΤΗΣ ΟΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΡΥΤΗΣ) - ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΥΡΤΕΤΕΣ Ν=04
- Ⓛ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 010 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 11W 42W ΕΚΔΟΣΗΣ, ΣΥΡΕΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΥΡΤΕΤΕΣ Ν=04
- Ⓛ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΤΗΣ ΟΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΡΥΤΗΣ) - ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΧΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΗΣ ΟΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΥΡΤΕΤΕΣ Ν=04, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ
- Ⓛ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΟ ΣΙΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΤΗΣ ΟΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΡΥΤΗΣ) - ΜΕ ΛΑΜΠΙΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΧΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΗΣ ΟΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΣΣΥΡΤΕΤΕΣ Ν=04, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΟΙ ΚΑΙΩΔΩΣΕΙΣ ΟΜΕΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΑΡΕΣ ΑΣΒΕΣΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΕΝΑΙ ΕΚΡΙΤΟ
- ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΑΡΩΝ, ΤΑ ΚΑΙΩΔΑ ΟΜΕΓΩΝ ΕΠΙΤΕ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ Ή ΕΠΙΤΟΙΧΟΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΒΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΝΑΙ ΕΝΔΕΙΧΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤ.

ΩΣ	ΩΣ	ΩΣ	ΩΣ	ΩΣ	ΩΣ
04-14-03-18	Λ. ΠΡΩΤΟΣΤΑΣΙΑ	Α. ΠΡΩΤΟΣΤΑΣΙΑ	Σ. ΚΑΙΩΔΩΣΗ	Λ. ΜΗΚΑΤΙΣΤΕΡΕ	ΠΡΩΤΟΦΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
03-19-05-07	Σ. ΠΡΩΤΟΣΤΑΣΙΑ	Α. ΠΡΩΤΟΣΤΑΣΙΑ	Σ. ΚΑΙΩΔΩΣΗ	Λ. ΜΗΚΑΤΙΣΤΕΡΕ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΕΤΡΗΣΗΣ
02-04-03-11	Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	Δ. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	Σ. ΚΑΙΩΔΩΣΗ	Σ. ΛΙΘΩΔΑΣ	ΠΡΩΤΟΦΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
01-17-09-10	Α. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	Δ. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	Σ. ΚΑΙΩΔΩΣΗ	Σ. ΛΙΘΩΔΑΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΕΤΡΗΣΗΣ

Το παρόν συνοδεύει την
 άρση της ΔΙΑΝΣΜ με αρ. πρωτ. 490548/504/2/4361/14.11.2018
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΕΡΓΟ
 ΜΕΤΑΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
 ΣΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
 ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΘΑΒΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑ Α3
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +69,11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΚΛΗΜΑ 1:50
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 05354
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ PRX-03.3

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΞΑΝΘΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΝΗΣ
 ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΒΕΛΓΙΩΝ ΑΕΚ
 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΟΜΗ ΑΕ
 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • ΤΕΜ Η/Η ΑΕ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-7239595, FAX: 210-7239568

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡ/ΔΙΒΑΔΑΣ
 ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΨΕΤΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΙΩΤΗΡΕΙΟΥ
 ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 18020
 ΣΩΦΡΑΝ Ι.Δ. - ΑΔΜΗΑ 2472 - ΤΗΛ: 210 6445644
 ΑΦΜ: 010173808 ΎΔΟΥ 1' ΑΘΗΝΩΝ