ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΕΥΘΙΑΣ
ΑΔΑ Πράξης: 42/2014
Ημερ/νία Κράτησης Ισχύος: 01/06/2017
Κωδικός Πρωτοκόλλου: 1
https://apps.ilsa.gr/AdeiaKrisi/Pages/searchPublic.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- PL —— ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΔΟΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- PP2 —— ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΔΟΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΔΟΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΖΩΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΟΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΔΟΣΤΗΜΕΝΟΣ
- C ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΟΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ & ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΟΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΔΟΣΤΗΜΕΝΟ
- ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΜΒΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
- ΚΟΥΤΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΝΗΨΗΣ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΚΟΥΤΟΣΙΟ ΕΠΑΝΑΝΗΨΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΔΟΣΤΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΚΟΥΤΟΣΙΟ ΕΠΑΝΑΝΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ
- ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (INPUT)
- ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT)
- ΜΟΝΑΔΑ INTERFACE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (INPUT) 4 ΕΠΑΦΩΝ
- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΟΣ (FIRE DAMPER)
- ΚΟΥΤΟΣΙΟ ΠΝΑΥΣΤΟΦΟΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΚΟΜΒΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΚΟΜΒΟ ΑΝΥΨΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΚΥΤΩΤΟΝΗ ΠΡΟΣΕΜΠΟΣΗΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΔΟΣΤΗΜΕΝΟΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΙΟΥ (ΥΠΟΓΑΝΑΚΙΟΥ)
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΙΟΥ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΜΑΓΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΙΟΥ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΗΣ)-ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ + ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΦΥΓΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΡΟΜΩΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΤΕΣ ΝΙ-CD
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΗΣ)-ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΗΣ)-ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED, ΕΠΙΤΟΙΧΟ
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΣ - LED ΤΟΝ ΚΩΜ ΕΛΑΣΤΟΣ, ΕΥΡΕΑΣ ΑΕΣΜΗΣ ΠΡΟΜΩΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΤΕΣ NI-CD
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΗΣ)-ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ + ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΦΥΓΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ- ΠΡΟΜΩΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΤΕΣ NI-CD
- ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟΥΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΗΣ)-ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΕΞΙΑΣ ΟΨΗΣ ΠΡΟΜΩΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΤΕΣ NI-CD, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΑΡΤΕΣ ΛΕΙΧΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ:
  - (Σε ανοικτές ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑ, Σε ΑΛΛΟΥΣ ΩΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ. Η ΕΠΙΛΟγΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΜΒΟ ΟΡ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΣΔΑ.

ΟΚ						
05/16.01.19	ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε.	Α. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Ε. ΚΛΑΔΕΛΕΥΚΟΥ	Ι. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ	Ι. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΔΜ
04/16.03.18	ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε.	Α. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Ε. ΚΛΑΔΕΛΕΥΚΟΥ	Ι. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ	Ι. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
03/09.05.07	ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε.	Α. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Ε. ΚΛΑΔΕΛΕΥΚΟΥ	Ι. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ	Ι. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ	ΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ
02/04.03.11	Α. Γ. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Α. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Ε. ΚΛΑΔΕΛΕΥΚΟΥ	Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
01/17.09.12	Α. Γ. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Α. ΜΠΑΣΤΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Ε. ΚΛΑΔΕΛΕΥΚΟΥ	Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ	ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΤΡΩΝ	ΜΕΛΕΤΗΣΑΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΜΕΛΕΤΗ	ΕΚΕΔΟΘΗ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	

Το παρόν συνοδεύει την Απόφαση με βάση πρακτικό ΑΔΑΜΕΣΟΔΙΑΛΟΓΗΣΗΣ 4960/10.11.2019

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΔΙΑΧΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΦΕΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΜΗΜΑ Α2
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +71,39
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 05354

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΓΙΑΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΒΕΤΚΙΝΗ ΑΕΜΗ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΣΟΜΗ Α.Ε.
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • ΤΕΜΑ Η.Μ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΡΧ-04.2

ΑΡΕΤΟΦΟΝΤΗΣ 1, 10675 ΑΘΗΝΑ/ΤΗΛ:210-7250956, FAX: 210-7239568

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΜ Α.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΣ ΑΡΕΤΟΦΟΝΤΗΣ 1 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 114-72
ΤΗλ. 210-7250956 - FAX: 210-7239568
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡ. ΓΙΑΓΚΑΣΑΚΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΑΜΕΣΟΥ 15 - ΚΡΟΥΣΤΑΡΗ 12 Τ.Κ.115 21 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΔΕΙΑ: 010172 • ΔΟΥ: Γ' ΑΘΗΝΩΝ