



Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

- Π — ΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΣ
- ΠΠ — ΑΓΩΓΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙ
- ΠΠΠ — ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΟΥΒΕΣ
- ΤΣ — ΑΓΩΓΟΣ TEST
- ΠΥ — ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Π.Υ.
- 4" — ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΣΑΦΑΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4"
- ΠΠ-2 — ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΗΝΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΠ)
- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
- ΚΕΦΑΛΗ SPRINKLER ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2"
- ΑΚΡΟΥΣΙΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΟΥΒΕΣ
- ΑΚΡΟΥΣΙΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΕ WET CHEMICAL
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΩΛΙΑ AND) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΗΡΑΣ ΚΟΝΙΟΣ
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΗΡΑΣ ΚΟΝΙΟΣ
- ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
- ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΗΡΑΣ ΚΟΝΙΟΣ ΤON 6 Kg
- ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΣ. ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΤON 5 Kg
- ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΗΡΑΣ ΚΟΝΙΟΣ ΤON 12 Kg
- ΦΩΛΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΝΟΥΒΕΣ
- ΦΩΛΙΑ WET CHEMICAL ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΜΑΓΕΡΕΩΣ
- ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
- ΒΑΝΑ ΔΙΑΚΟΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ)
- ΒΑΒΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΕΤΡΩΣΗΣ
- ΔΙΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΒΒΙΔΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ
- ΤΑΠΕΙΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗ
- ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ
- ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
- ΒΑΝΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
- ΑΝΩΔΟΣ Α ΚΑΘΩΔΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΗ ΕΠΙΠΛΟΥ
- ΠΥΜ ΕΥΓΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 182°C ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WET CHEMICAL

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Α/Α	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ
05								
06/14.02/18	1	ΠΡΟΤΥΠΟ	6	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
03/19.05/17	1	ΠΡΟΤΥΠΟ	6	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
02/04.03/16	Α	ΣΥΜΒΟΥΛΗ	Α	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
01/17.09/10	Α	ΣΥΜΒΟΥΛΗ	Α	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	Σ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το παρόν συνοδεύει την μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΘΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΜΗΜΑ Α3
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +66,54
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: 05354

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΥΡ-02.2

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ • ΒΕΛΤΩΣΗ ΑΕΚ • ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ • ΔΟΜΗ ΑΕ • Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ • ΤΕΧΝ. ΜΗ ΑΕ

ΑΡΙΕΤΟΦΡΟΥ 1, 10676 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-7250196, FAX: 210-7250668

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΓ. ΑΙΒΑΔΑΣ Δ.Π.Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ: Α. ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Τ.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΓ. ΑΙΒΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ: Δ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΔΑΦ: 010123509 Η ΔΟΥ 1' ΑΘΗΝΩΝ