



- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΕΣ ΚΟΝΕΣ
 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΕΣ ΚΟΝΕΣ ΜΕ ΟΛΕΤΗ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΙΟ ΚΑΝΑΛΙ
 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΟΒΕΣ
 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΣΤ
 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Π.Υ.
 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΒΕΩΣΗΝ ΟΝΟΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4"
 - ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΝΕ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Π8)
 - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΝΕ ΑΥΤΟΥ
 - ΚΕΡΑΜΗ SPRINKLER ΟΝΟΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1/2"
 - ⊙ ΑΠΟΡΡΙΣΤΑ ΚΑΤΑΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΟΒΕΣ
 - ⊙ ΑΠΟΡΡΙΣΤΑ ΚΑΤΑΒΕΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ
 - ⊙ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΑ ΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΟΝΑ ΑΝΩ) ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΡΑ ΣΤΡΑΤΣ ΚΟΝΕΣ
 - ⊙ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΑ ΚΟΝΕΣ ΜΕ ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΡΑ ΣΤΡΑΤΣ ΚΟΝΕΣ
 - ⊙ ΔΕΛΤΑ ΣΤΑΘΜΟ ΣΥΝΑΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟΡΕΣ
 - ⊙ ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΡΑ ΣΤΡΑΤΣ ΚΟΝΕΣ ΤΩΝ 8 Κg
 - ⊙ ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΡΑ ΣΤΡΑΤΣ ΚΟΝΕΣ (CO2) ΤΩΝ 5 Κg
 - ⊙ ΚΟΡΥΦΗ ΠΡΟΣΒΕΤΙΣΤΡΑ ΣΤΡΑΤΣ ΚΟΝΕΣ ΤΩΝ 12 Κg
 - ⊙ ΚΑΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΒΕΣΗΣ ΝΟΒΕΣ
 - ⊙ ΚΑΝΗ ΜΕΤ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΒΕΣΗΣ ΜΑΤΕΡΕΩΝ
 - ⊙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΕΛΥΣΤΟΥ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
 - ⊙ ΒΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΣΤΑΘΜΟ ΣΥΝΑΓΗΣ)
 - ⊙ ΒΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ
 - ⊙ ΒΑΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΑΝΑΜΑ ΣΤΟ ΘΕΣΙΟΝ
 - ⊙ ΤΑΧΥΜΕΤΡΗ ΑΝΑΦΩΤΗ
 - ⊙ ΜΑΧΗΜΕΤΡΟ
 - ⊙ ΜΕΤΡΙΣΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
 - ⊙ ΒΑΝΑ ΕΚΧΕΙΡΙΣΗΣ
 - ⊙ ΒΑΝΑ ΕΚΧΕΙΡΙΣΗΣ
 - ⊙ ΑΝΑΦΩΤΗ Α ΚΑΤΑΒΕΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΑΦΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣ
 - ⊙ ΚΑΝΗ ΕΥΚΑΤΩΣ ΣΥΝΑΓΗΣ ΤΑΧΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤ ΧΗΜΙΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΩΣ	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ	ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
04.04.2018	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ
03.10.2017	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ
02.04.2018	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ
05.17.2018	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ	ΕΚΔΟΣΗ

Στο παρόν συνοδεύει την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ με αριθμό: 2018/11/14/15048/1

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΒΕΣΙΑΚΟ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΕΤΡΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 05354

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΥΡ-06

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΝΕΣ ΒΕΝΙΣΤΡΑΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΒΕΛΤΑΝ ΑΕΛ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΩΜΗ ΑΕ

Η/Υ ΜΕΛΕΤΗ: ΤΕΣΤ Μ.Η. ΑΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Λ. ΣΟΥΡΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-7239568, FAX: 210-7239568

ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Ε.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Α.Ι.Ε.Π.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓ. ΑΤΙΒΑΔΑΣ ΔΙΠΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ