Δήμος Πατρέων
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 16060 / 2024
Ημ/νία : 07/11/2024





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΑΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	ΟΔΕΥΤΟΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΜΗ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΝΑΚΛΙΣΤΟΣΩΛΗΝΑ
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MONITOR 110" (ΡΕΜΠΑΣΤΩΤΗΣ - ΣΑΤΑ)
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MONITOR 55" (ΡΕΜΠΑΣΤΩΤΗΣ - ΣΑΤΑ)
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PROJECTOR
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΜΑΝΣ LED
	ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΛΙ
	ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΟΤΟΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΚΤΗΜΑΝΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΛΕΚΑΝΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΑΝΩΦΟΥΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥΣΗ ΠΑΝΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΝΟΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟΣΩΛΗΝΑ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Η ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΩΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΕΝΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΣ ΠΛΗΝΕΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ.

ΤΟ ΥΒΟΤΑΒΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΕΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ. ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ NYM ΕΝΩ ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CC ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΗΛΑΣΣΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΘΑ ΠΡΟΤΟΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.

ΟΙ ΗΛΑΚΟΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ MONITORS, TARGAN LED, PROJECTORS ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝΩΝ ΒΥΤΡΙΝΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΣΟΧΛΑΣ, ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΥΠΟΣΗΣΗ Η ΑΔΕΙΑΝΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ Η ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ.

ΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΘΑ ΠΕΡΝΑΝΒΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠΟΥΛΩΤΩΝ.

ΨΗΦΙΑΚΑ Υπογεγραμμένο από ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημερομηνία: 2024.11.07 08:24:30 EEST	ΨΗΦΙΑΚΑ Υπογεγραμμένο από ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ημερομηνία: 2024.11.07 08:27:25 EEST
ΨΗΦΙΑΚΑ Υπογεγραμμένο από ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ημερομηνία: 2024.11.08 12:42:44 EEST	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ

ΕΡΓΟ: **Εκσυγχρονισμός και επέκταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιριακών υποδομών των Παλαιών Σφαγείων Πατρών**

Μ Ε Λ Ε Τ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν

ΣΧΕΔΙΟ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ισχυρά ρεύματα		ΗΜ.1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100	ΠΑΤΡΑ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ηλεκτρολόγος μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- Η/Μ
ΜΑΥΡΟΚΟΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ηλεκτρολόγος μηχ/κός ΤΕ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Μ/Η Μηχανικός με Α' β.